

## Miroslav Petr

---

**Od:** Kaplan Jiří, Ing. <kaplan@stating.cz>  
**Odesláno:** pondělí 7. října 2024 16:27  
**Komu:** starosta@pecin.cz  
**Předmět:** MVN Pěčín - vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den pane starosto

Po prostudování zadávací dokumentace, žádám o vysvětlení a případné její doplnění a úpravu:

- 1) V projektu chybí podklady pro geodetické vytyčení komunikace. Žádám o doplnění vytyčovacího výkresu s vytyčovacími body.
- 2) V rozpočtu nejsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady. Žádáme o jejich doplnění, dle našeho názoru by mělo být doplněno:
  - a. Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby
  - b. Zřízení a likvidace zařízení staveniště (mobilní WC, mezideponie, zajištění prvků BOZP,....)
  - c. Geodetické práce
    - i. Vytyčení stavby (komunikace)
    - ii. Zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán (komunikace)
- 3) Není v souladu návrh skladby komunikace v technické zprávě a ve výkazu výměr. Žádáme o sjednocení.
- 4) PD předepisuje za přelivem uložení plastového potrubí DN 200 SN4. Doporučujeme použít potrubí s vyšší kruhovou pevností, min. SN 8 lépe SN 10.

S pozdravem

**Ing. Jiří Kaplan**

projekt manažer / M: +420 607015164



STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
provozovna: Kostecká Lhota 100, 517 41 Kostelec n. Orlicí, T: 494 321 231

---